

Andreas Kreissig

Von: OTB Löbedt <ob-loebstedt@online.de>
Gesendet: Dienstag, 16. Oktober 2018 15:14
An: Verborgene_Empfaenger:
Betreff: Trinkwasser

Liebe Löbstedter,
im folgenden dieser Email befinden weitere Informationen der Stadtwerke bezüglich unseres Trinkwassers.
Mit freundlichen Grüßen
Karsten Seifarth
Ortsteilbürgermeister Löbstedt

Sehr geehrter Herr Seifarth,

hiermit möchten wir Ihnen ergänzende Informationen zu den aktuellen Problemen in der Trinkwasserversorgung Löbstedt zukommen lassen.

Die Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung beruhen auf Befunden von *Pseudomonas aeruginosa*. Es handelt sich dabei um einen in der Umwelt in feuchter Umgebung weit verbreiteten bakteriellen Keim. Im Trinkwassernetz spielt er aufgrund seines an bestimmte Bedingungen verknüpften Auftretens eine eher untergeordnete Rolle. Deshalb erfolgt keine regelmäßige Probennahme. Günstige Bedingungen für *Pseudomonas aeruginosa* können aber in neuen Leitungen, an neuen Armaturen etc. auftreten. Deshalb wird vor der Inbetriebnahme von neuen Trinkwasseranlagen und -leitungen auch auf *Pseudomonas aeruginosa* untersucht. Dies war auch bei der neuen Leitung im Flurweg so. Die in zu Betrieb nehmende Leitung war frei davon, jedoch ergaben sich Hinweise das *Pseudomonas aeruginosa* vorhanden sein kann. Deshalb erfolgten mehrere Nachuntersuchungen, die dessen Vorhandensein eindeutig bestätigten. Daraufhin wurde vom Gesundheitsamt vorsorglich das Abkochgebot verhängt.

Mit den Nachuntersuchungen konnte das betroffene Gebiet auf „Alt-Löbstedt“, die im Schreckenbachweg und in der Maria – Pawlowna - Straße angeschlossenen Kunden sowie das Friedrich – Löffler – Institut eingegrenzt werden. Nur dort ist das Abkochen des Trinkwassers erforderlich.

Der weitere Ablauf wurde mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

- Ab heutigen 10.10.2018 wird bis auf Weiteres eine Desinfektion mit Chlor für das beschriebene Gebiet in Betrieb genommen. Aus technischen Gründen ist die Chlorung auch in der Straße „Am Rosenhang“ erforderlich. Alle Kunden werden entsprechend informiert. Die Kunden „Am Rosenhang“ erhalten eine etwas andere Information, da dort auch weiterhin kein Abkochgebot gilt. Bei der Chlorung wird der Grenzwert der Trinkwasserverordnung eingehalten, Chlorgeruch und – geschmack lassen sich nicht vermeiden. Parallel finden Rohrnetzspülungen statt, um einen schnellen Wasseraustausch herbeizuführen.
- Am 18.10.2018 finden in Löbstedt Leitungsreinigungen statt. Diese erfolgen mit einem kombinierten Luft/Wasser-Verfahren.
- Danach werden erneut Wasserproben entnommen.
- Entsprechen diese den Anforderungen an Trinkwasser, wird das Abkochgebot aufgehoben. Das wäre in etwa 14 Tagen der Fall.
- Es ist möglich, dass das Trinkwasser im Anschluss mit reduzierter Dosierung noch länger gechlort wird.
- Über alle Änderungen erhalten die Kunden umgehend eine Information mittels Handzettel.

Wir hoffen, dass unsere Erläuterungen zum Verständnis der Problematik beitragen und versichern Ihnen, alles für die Beseitigung der Einschränkungen zu tun.

Sollten Sie noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen für deren Beantwortung gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

i. V. Christoph Wittich
Betriebsingenieur Wasser
Bereich Gas/Wasser/Strom
Stadtwerke Jena Netze GmbH
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena
Tel.: + 49 3641 688-615
Fax: + 49 3641 688-805
E-Mail: christoph.wittich@stadtwerke-jena.de
Internet: www.stadtwerke-jena-netze.de